

THƯ MỜI

**Về việc mời chào giá cung ứng vật tư, linh phụ kiện
thay thế sửa chữa hệ thống trung tâm báo cháy (Cơ sở 2)**


Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu cung ứng vật tư, linh phụ kiện thay thế sửa chữa hệ thống trung tâm báo cháy (Cơ sở 2).

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời Quý Đơn vị khảo sát và báo giá hàng hóa/dịch vụ, thông tin cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả yêu cầu về hàng hoá/Dịch vụ
1	Đầu báo cháy khói quang thường kèm đế	Cái	15	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Bao gồm đầu báo + Đế; - Điện áp làm việc: DC 24V; - Dòng báo cháy: 100mA; - Kích thước: Ø103 x 48 mm; - Chất liệu: Nhựa chống cháy; - Màu sắc: Trắng ; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
2	Đầu báo cháy nhiệt thường kèm đế	Cái	04	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Bao gồm đầu báo + Đế; - Điện áp hoạt động: 24 VDC $\pm$ 10%; - Màu sắc: Trắng; - Loại kết nối: 2 dây, không phân cực; - Chất liệu: Nhựa chống cháy; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
3	Đèn chiếu sáng sự cố	Cái	07	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz ; - Bóng đèn: LED (3.2V 3W) x 2 bóng led; - Pin sạc Li-ion: 3.7V, 2600mAh Dòng điện sạc: 120 mA; - Thời gian sạc: 24 giờ; - Thời gian thấp sáng: 3 giờ ; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).

4	Đèn chỉ dẫn lối thoát nạn EXIT	Cái	08	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Nguồn điện: AC 220V/50Hz ; - Pin LI-ON: 3.7V, 2000 mAh; - Dòng điện sạc : 60 mA; - Bóng đèn: led SMD2835; - Thời gian thấp sáng: 3 giờ (chế độ DC); - Thời gian sạc đầy: 24 giờ; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
5	Tủ điện điều khiển 2 bơm chữa cháy (Kèm bộ sạc ắc quy tự động)	Cái	01	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - MCB 3 pha, contactor, rơ le nhiệt, đèn báo pha, công tắc xoay 3 vị trí AUTO - OFF - MAN, domino, rơ le trung gian, cầu chì... - Điện áp làm việc 220~380VAC; - Có 2 chế độ làm việc: Tự động và bằng tay.; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
6	Rơ le áp lực	Cái	02	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Giải điều chỉnh áp suất: 1~10 bar ; - Áp suất làm việc lớn nhất: 16.5bar ; - Giải chênh lệch áp suất: 1~3 bar; - Giải nhiệt độ làm việc: -10 ~ 120oC. Kiểu kết nối: ren 13mm; - Vật liệu vỏ: bằng nhựa.; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
7	Van bi tay gạt Φ21	Cái	03	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Thân van: chất liệu đồng, ren trong; - Kích cỡ ống: Φ21; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
8	Dây tín hiệu báo cháy	M	200	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Dây dẫn điện báo cháy 2 x 1.0mm, lõi đồng, bọc lớp vỏ nhựa PVC; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
9	Ống bảo vệ cáp Φ16, Φ20	M	135	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Ống bảo vệ cáp, chất liệu PVC Φ16, Φ20; - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).
10	Vật tư phụ lắp đặt	Lô	01	- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau; - Đinh, vít, kẹp đỡ ống, măng sông nối ống, băng keo, su non, sơn đỏ, que hàn, đá cắt... - Sau khi lắp đặt đảm bảo tương thích và sử dụng tốt với hệ thống báo cháy hiện có tại Bệnh viện (Cơ sở 2).



11	Nhân công lắp đặt, kết nối liên động giữa báo cháy với thang máy điện và cửa cuốn hoàn thiện, hiệu chỉnh, chuyển giao công nghệ	Gói	01	- Thực hiện lắp đặt, hiệu chỉnh, hướng dẫn sử dụng và chạy thử.
----	---	-----	----	---

Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Đăng ký kinh doanh của Đơn vị phù hợp với hàng hóa cung cấp (nếu có);
- Báo giá hàng hóa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định

Lưu ý:

- Các đơn vị chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;

- Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trên chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu của hàng hóa/Dịch vụ;

- Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ tên, địa chỉ, ngày chào giá, hiệu lực của chào giá, thời gian bảo hành, thời gian cung cấp hàng hóa/dịch vụ, tên thương mại của hàng hóa/dịch vụ, mã số thuế của công ty, model/ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ hàng hoá, đơn vị tính, thành tiền (đã bao gồm thuế và các chi phí khác liên quan) và được bỏ vào phong bì niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo khách quan trong việc mời chào giá..

- Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Thư mời chào giá được đăng tải lên Website của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (<https://phusannhidanang.org.vn>).

Hồ sơ chào giá xin gửi về: Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 402 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong sự hồi đáp của Quý đơn vị.

Xin chân thành cảm ơn! *Ưu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC *Cu*



TS.BS Trần Đình Vinh